

## Harmonogram usuwania powstających osadów pyłowych w budynku kotłowni bloków nr 1, 2, 3.

Załącznik nr 2 do Projekt Umowy

Obiekt / poziom	Z podłóg						Z urządzeń (i w promieniu 1 m)			Z konstrukcji obiektu			Z ław kablowych
	2 x tydzień	1 x tydzień	1 x 2 tygodnie	1 x miesiąc	2 x tydzień	1 x tydzień	1 x tydzień	tygodnie	1 x 2 tygodnie	1 x miesiąc	1 x miesiąc	1 x miesiąc	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		X*	
Poziom +53,5 m			X*		X			X*				X*	
Poziom +49,5 m			X*		X			X*				X*	
Poziom +46 m			X*		X			X*				X*	
Poziom +44 m			X*		-			X*				X*	
Poziom +41 m			X*		X			X*				X*	
Poziom +38 m			X*		X			X*				X*	
Poziom +32,6 m			X*		X			X*				X*	
Poziom +27,4 m			X*		X			X*				X*	
Poziom +24,5 m			X*		X			X*				X*	
Poziom +20,5 m			X*		X			X*				X*	
Poziom +19,2 m			X*		X			X*				X*	
Poziom +14,4 m				X*		X					X*	X*	
Poziom +9,6 m				X*		X					X*	X*	
Poziom +5,7 m					X*		X				X*	X*	
Poziom +0 m						X		X*			X*	X*	
Poziom -1,1 m							X					X*	
Poziom -2,5 m								X				X*	
Klatka ewakuacyjna				X*							X*	X*	

Niedba

## Harmonogram usuwania powstających osadów pyłowych w budynku kotłowni bloku nr 4.

Obiekt / poziom	Częstotliwość usuwania osadów pyłowych należy wykonać, co najmniej						Z konstrukcji obiektu	Z ław kablowych
	Z podłóg			Z urządzeń (i w promieniu 1 m)				
	2 x tydzień	1 x tydzień	1 x 2 tygodnie	1 x miesiąc	2 x tydzień	1 x tydzień	tygodnie	1 x miesiąc
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Poziom +55 m			-		X			X*
Poziom +51 m				X*	X			X*
Poziom +45 m				X*	X			X*
Poziom +41 m				X*	X			X*
Poziom +35,2 m				X*	X			X*
Poziom +30 m				X*	X			X*
Poziom +25,8 m				X*	X			X*
Poziom +20,5 m				X*	X			X*
Poziom +16,5 m				X*	X			X*
Poziom +11 m				X*	X			X*
Poziom +7 m				X*	X			X*
Poziom +0 m					X	X		X*
Klatka ewakuacyjna				X*		-		X*

X Sprzątanie wykonuje obsługa Elektrowni.

X\* Sprzątanie wykonuje firma zewnętrzna w zasięgu przedłużacz z podestów stałych.

Uwaga. Terminy wyłączenia ze sprzątania bloków 1,2,3 i 4 podane są w Specyfikacji Technicznej

*Wielan*